

Drikkevandskvalitet i 2013

Jf. § 28 i Bekendtgørelse om vandkvalitet nr. 1024 af 31/10 2011

Analyseparameter	Enhed	Resultat fra	Resultat til	Højest tilladelig værdi
Hårdhedsgrad	°dH	15	16	30
Jern	mg/l	0.020	0.017	0.1
Mangan	mg l	<0.005	<0.005	0.02
Coliforme Bakterier	antal/100 ml	<1	<1	i.m.
Term. Coliforme Bakterier	antal/100 ml	<1	<1	i.m.
Kimtal ved 22°C	antal/ml	8	<1	200
Kimtal ved 37°C	antal/ml	<1	<1	20

Vandet er rent og uden tilsætning af kemikalier/bakterier.